

1. 지하 주차장의 배치관련

답변 - B3층 지하주차장에는 201~206동 출입구, B2층 지하주차장에는 201~212동(전동) 출입구,
B1층 지하주차장에는 207~212동 출입구가 있습니다.

(세대창고는 각동 지하에 위치하고 있으며 지하주차장과도 연결되어 있습니다)

- 주요 커뮤니티시설은 207동~209동쪽에 배치되어 있으며 실내체육관 및 사우나는 B2 및 B1층에 위치,
그 외 키즈클럽, 게스트하우스, 관리사무소, 작은 도서관등은 B1층에 위치하고 있습니다.

2. ...중략...B2층 통로가 2.7M 로 시공된다 보았습니다. 그러면 택배 차량은 부출입구 인 202동 쪽으로만 출입이 가능한 구조가 맞습니까?

답변 - 네. 맞습니다.

3. 커뮤니티 시설에 포함된 품목이 대략적으로 어느정도 까지 제공 되는지

㉔ 다목적 실내 체육관 : 네트 및 탁구대 등 기본 품목 제공 여부? 답변 - 제공되지 않습니다.

㉕ 패밀리 피트니스센터 : 제공 기구 품목? 답변- 런닝머신(트레드밀), 싸이클, 중량벤치, 체스트프레스, 숄더프레스,
암걸, 치닝디핑 등등 적정수준의 운동기구가 배치될 예정입니다.

㉖ 골프연습장 : 스크린 타석 - 어떠한 메이커의 프로그램이 제공되나요?(예, 골프존, SG 등)

답변- 스크린 골프연습장은 2타석 설치예정으로서, 메이커 및 사양은 적정 수준으로 검토하여 적용예정입니다.

㉗ 게스트 하우스 : 기본 제공 가구 및 가전 품목 ?

답변 : 게스트 하우스내 조리가열 가전제품은 관리문제, 화재위험을 감안하여 설치되지 않으며,
그 외 기본 제공 품목은 검토중에 있습니다.

4. E/V (엘리베이터) 메이커와 사양

답변 - 엘리베이터는 3개사 (오티스, 현대, 티센크루프)중 1개사로 진행됩니다.

5. 세대 내 발코니 마감은 어떻게 되는지요? (수성페인트 or 탄성도료)

답변 - 탄성도료로 시공됩니다.

6. 옥상의 태양광 설비의 용량은 어떻게 되는지요?

답변 - 옥상 태양광 전체 총 용량은 221.4KW 입니다. ----- 이상입니다. 감사합니다.